

## Kraftwerksdaten

### Bauherr und Betreiber:

VA Erzberg GmbH  
8790 Eisenerz, Erzberg 1

**Bruttofallhöhe:** 522,00 [m]

**Ausbauwassermenge:** 400 [l/s]

**Ausbauleistung:** 1.727 [kW]

**Druckrohrleitungslänge:** 4.044 [m]

**Druckrohrleitungsdurchmesser:** 500 [mm]

**Wasserfassungstyp:** Schwallbecken

**Turbinentyp:** Peltonturbine, 4-düsige

**Jahresarbeitsvermögen:** 7.000.000 [kWh]

**Inbetriebnahme:** 16.04.2013

## Beteiligte Firmen

### Planung, Oberleitung, örtliche Bauaufsicht:

PI Mitterfellner GmbH, Scheiffling

### Generalunternehmer:

Karl Pitzer GmbH, Schladming

### Druckrohrleitungsverlegung:

Karl Pitzer GmbH, Schladming

### Maschinelle Ausrüstung:

Andritz Hydro AG, Ravensburg

### Elektrotechnische Ausrüstung:

Siemens AG, Graz

### Druckrohrlieferant:

Duktus Tiroler Rohrsysteme GmbH, Hall in Tirol

