

Kraftwerksdaten

Bauherr und Betreiber:

Kleinwasserkraftwerk Agrargemeinschaft Einötzen GmbH
8862 Einach 12

Bruttofallhöhe: 232,30 [m]

Ausbauwassermenge: 225 [l/s]

Ausbauleistung: 427 [kW]

Druckrohrleitungslänge: 2.550 [m]

Druckrohrleitungsdurchmesser: 400 [mm]

Wasserfassungstyp: Tiroler Wehr

Turbinentyp: Pelton turbine, 4-düsig

Jahresarbeitsvermögen: 1.900.000 [kWh]

Inbetriebnahme: 19.12.2007

Beteiligte Firmen

Planung, Oberleitung, örtliche Bauaufsicht:

PI Mitterfellner GmbH, Scheifling

Baumeisterarbeiten:

Teerag-Asdag AG, Scheifling

Maschinelle Ausrüstung:

VA-Tech Hydro GmbH, Linz

Elektrotechnische Ausrüstung:

Stadtwerke Murau Gesellschaft m.b.H., Murau

Druckrohrlieferant:

Tiroler Rohre GmbH, Hall in Tirol

Stahlwasserbau:

Maschinenbau Langmaier GmbH, Neumarkt

