

## Kraftwerksdaten

### Bauherr und Betreiber:

Hörl-Steiner GesbR  
8763 St. Oswald-Möderbrugg, Reitbach 11

**Bruttofallhöhe:** 221,10 [m]

**Ausbauwassermenge:** 180 [l/s]

**Ausbauleistung:** 333 [kW]

**Druckrohrleitungslänge:** 2.240 [m]

**Druckrohrleitungsdurchmesser:** 400 [mm]

**Wasserfassungstyp:** Festes Wehr mit Tiroler Rechen

**Turbinentyp:** Peltonturbine, 2-düsig

**Jahresarbeitsvermögen:** 2.100.000 [kWh]

**Inbetriebnahme:** 29.07.2011

## Beteiligte Firmen

### Planung, Oberleitung, örtliche Bauaufsicht:

PI Mitterfellner GmbH, Scheifling

### Wasserrechtliche Bauaufsicht:

Dipl.-Ing. Helmut Mitterfellner, Scheifling

### Baumeisterarbeiten:

Stvarnik Bau GmbH, Fohnsdorf

### Maschinelle Ausrüstung:

Elektro Hörl GmbH & Co KG, Fohnsdorf

### Elektrotechnische Ausrüstung:

Elektro Hörl GmbH & Co KG, Fohnsdorf

### Druckrohrlieferant:

Geotrade HandelsgesmbH, Ried in der Riedmark

### Stahlwasserbau:

Josef Neuper, Pöls

